

保全業務(緊急修繕工事)からの課題点・留意点の提案

(財)福岡市施設整備公社

提案事項 空調室外機の安全設置

提案日

平成24年 月

① 室外機の壁への安全固定



② 室外機転倒の危険性



室外機が水平に設置されていなく、
加えて固定も無く危険な例。

③ けがと室外機故障の危険性



サイドパネルカバーの脱落

④ 室外機の安全な設置



・ 水平設置

・ サイドパネルカバーの設置

(ポイント)

- ・ 室外機の水平設置
- ・ 転倒防止金物による固定
- ・ 機器の安全確認